

UBND TỈNH BẠC LIÊU
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 787/SCT-PQLNL-KTAT&MT

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 8 năm 2019


V/v góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thực hiện nội dung Văn bản số 832/ATMT-ATĐ ngày 30/7/2019 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về việc góp ý với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (gọi tắt là Dự thảo).

Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo, Sở Công Thương Bạc Liêu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo. Tuy nhiên, để Dự thảo hoàn thiện hơn Sở Công Thương có ý kiến đóng góp như sau:

Đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh khoảng cách an toàn về điện tại khoản 1, Điều 60 và điểm b, khoản 2, Điều 75 của Dự thảo đồng bộ với khoảng cách an toàn phóng điện tại Điều 10 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung góp ý của Sở Công Thương Bạc Liêu về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, (TTT).



Trần Danh Tuyên